

34341-7/1/08

Wg rozdzielnika:

Do zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku szkoły na biura dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Płońnica” wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. poz. 32 d 2 przedmiaru czy skrzynka jest kompletna?
2. poz. 34 d 2 przedmiaru czy powinien być przewód YDY 2 x 1,5?
3. poz. 36 d 2 przedmiaru czy prawidłowo podany jest przewód?
4. poz. 43 d 2 przedmiaru jakiej mocy kurtyna?
5. czy powinny być wycenione parapety wewnętrzne?
6. czy posadzki nie powinny być docieplone?

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1 Skrzynka w kosztorysie i projekcie jest kompletna.
- Ad. 2 Przewód pozostawić bez zmian – YDY 2 x 1,5
- Ad. 3 Przewód podany jest prawidłowo
- Ad. 4 Należy przyjąć kurtynę powietrzną podaną w kosztorysie i projekcie o symbolu SF SP – 100
- Ad. 5 Przyjąć montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o szerokości 25 cm, KNR4-01/04 10 szt. (8 szt. długości 1,80 m , 2 szt. 2,70 m)
- Ad. 6 Przyjąć docieplenie stropu styropianem gr. 40 mm, KNR 2 – 02 0609/03, 201,17 m²
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:
Bank PEKAO S.A. 74124055981111000050251726

Na podstawie art. 38 pkt. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **21 listopada 2008 r. godz. 14.00** w miejscu podanym w specyfikacji.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płońnicy
Beata Garncarz