WIEŃCE 1 : 20

Oparcie stropu prefabrykowanego kanałowego





A oparcie jednostronne na ścianie wewnętrznej nośnej

B oparcie na ścianie zewnętrznej równolegle do kierunku pracy płyt

C oparcie dwustronne na ścianie wewnętrznej nośnej

1. Bloczki SILKA
2. Płyty kanałowe
3. Zbrojenie kotwiące płyty stropowe w wieńcu ø12
4. Zbrojenie poprzeczne spoiny wspornej ø8
5. Spoina nie zbrojona
6. Docieplenie
7. Strzemiona ø6
8. Tynk zewnętrzny
9. Tynk wewnętrzny

BETON: B-15 (C 12/15)
STAL: A-O Ø (St0S)
STAL: A-III # (34GS)

Zadanie	Budowa stacji uzdatniania wody		
Inwestor	Gmina Płośnica ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica		
Lokalizacja	dz. nr 462 i 461/2 obr. Płośnica, gm. Płośnica	Skala	1:50
Branża	Budowlana	Nr rys.	8/1
Rysunek	**Wieńce W1, W2, W3**	Data	05.2009r.
Autorzy	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	tech. bud. Aleksander Stankiewicz	366/94/OL 356/94/OL	
Sprawdzający			