


# SCHEMAT TABLICY ROZDZIRLCZEJ TR



WYKAZ ELEMENTÓW TABLICY TR

1. wyłącznik główny FR-40A 1szt.
2. wył. różnicowoprądowy 40/0,03A 1szt.
3. wył. nadmiarowoprądowy S301B/6A 3szt.
4. wył. nadmiarowoprądowy S301B/10A 4szt.
5. wył. nadmiarowoprądowy S301B/16A 6szt.
6. wył. nadmiarowoprądowy S303B/16A 1szt.
7. ogranicznik przep. DENH-TNS 230/400V 1kpl.
8. obudowa tabl. rozdzielczej TR 3x12 1kpl.

połączenia wyrównawcze  
SPE > 10mm² Cu

$k_f=0,6$   $P_{szcz.}=10380W$   
 $I_b=20A$  napięcie 230/400V

Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na świetlicę wiejską dz. nr. 480/2 Turza Mała gm. Płośnica. Gmina Płośnica 13-206 Płośnica ul. Dworcowa 52			
Nazwisko i imię	Nr upr.	Data	Podpis
BARAŃSKI ZENON	7342/Cie- 199/94	09-2010	
PARTER	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		