

ZP.271.3.2.1.2011

Dotyczy postępowania p. n .Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy przydomowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płońnica (na wysokości działki nr 306 do dz. Nr 256)”

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu, w dni 26.04.2011r o treści:

W związku z możliwością złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „**Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy przydomowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płońnica (na wysokości działki nr 306 do dz. Nr 256)**” zwracamy się do Państwa z pytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej - berstliningu statycznego, co pozwala na wprowadzenie rury o średnicy nominalnej takiej samej jak istniejący przewód?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej – berstliningu statycznego, pod warunkiem zastosowania rur PE o średnicy określonej w projekcie tj. 125 mm. Obecna rura A-C przeznaczona do wymiany ma średnicę 100 mm.

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień: art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.)

Zatwierdził:

Krzysztof Groblewski

Wójt Gminy Płońnica

Płońnica, dnia 27.04.2011r.