

Płońska, dnia 25.07.2016 roku.

**Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska**

Warunki techniczne wykonania przyłącza wody

Warunki techniczne wybudowania przyłącza wodociągowego z wodociągu zbiorowego Koszelewy w celu zasilenia w wodę nieruchomości na działce nr 105/2 w miejscowości Murawki 31 przy zachowaniu następujących warunków techniczno - formalnych:

1. Zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane. Przyłącze zaprojektować z rur PE klasy ciśnień PN 10.
2. Głębokość ułożenia rurociągu - 1,7 m p.p.t.
3. Do pomiaru zużycia wody należy zaprojektować wodomierz umieszczony w pomieszczeniu dostępnym dla służb eksploatującego i bezpiecznym ze względu na zamarzanie wodomierz i uszkodzenia mechaniczne lub w szczelnej studziencie wodomierzowej.
4. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej o stosownych uprawnieniach, a nadzór nad wykonaniem przyłącza, Urzędowi Gminy w Płośnie.
5. Projekt budowlany należy uzgodnić z tutejszym Urzędem Gminy.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski