

Dotyczy postępowania: Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy – CZĘŚĆ II,

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Płońnicy w dniach 03.09.2013 – 05.09.2013 r. dotyczące postępowania: **Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy – Część II,** Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie

Treść pytania: :

1. Przedmiar robót nie przewiduje robót przygotowawczych pod roboty malarskie ścian i sufitów (np. skrobanie ścian i sufitów, zerwanie lamperii z tynku żywicznego). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przewidzieć roboty przygotowawcze w pomieszczeniu nr 15 polegające na: zmyciu ścian i sufitów oraz zerwanie lamperii.

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego ZP.271.3.2.07.2013 z dn. 28.08.2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy – część II” działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia według poniższych zapytań:

Pytanie:

Treść pytania:

1. Pokój nr 1 – poz.1.1.21

Według przedmiaru: Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe oszklone szybami bezpiecznymi 02, kolor calvados, ANBO, ościeżnica regulowana szer. 14-16 cm 0,88x2,00 klamka, wkładka patentowa (1 szt.)

Według projektu: drzwi D3

Istnieją rozbieżności w wymiarach między przedmiarem a projektem. Proszę o wskazanie właściwego symbolu z wykazu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: należy przyjąć drzwi pełne, o wymiarach w świetle ościeży 100x210cm.

Pytanie:

Treść pytania:

2. Parter łazienka nr 6 i 7 – poz. 3.2.6

Według przedmiaru: Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe oszklone szybami bezpiecznymi 02, kolor calvados, ościeżnica standard 0,98x2,00 klamka, wkładka patentowa łazienkowe (3szt.)

Według projektu: Drzwi D1 i D2

Istnieją rozbieżności w wymiarach między przedmiarem a projektem. Proszę o wskazanie właściwego symbolu z wykazu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: należy przyjąć wymiary drzwi w świetle ościeży 90x210 cm – łazienkowe szt. 3 (nawiewniki)

Pytanie:

Treść pytania:

3. Parter łazienka nr 6 i 7 – poz. 3.2.7

Według przedmiaru: Drzwi P.Poż. E30 z obróbką osadzenia, rozw do 1,5 m2, osadzenie na dyblach (1,80 m²)

Według projektu: Drzwi E130

Istnieją rozbieżności w wymiarach między przedmiarem a projektem. Proszę o wskazanie właściwego symbolu z wykazu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: należy przyjąć wymiary w świetle ościeżnicy 90x205 cm w kolorze białym

Pytanie:

Treść pytania:

4. Piętro pokój nr 8

Według przedmiaru:

Poz. 4.1.14 Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe oszklone szybami bezpiecznymi 02, kolor calvados, ościeżnica regulowana szer. 28-30 cm 0,80x2,00 klamka, wkładka patentowa (1 szt.)

Odpowiedź: należy przyjąć wymiary w świetle ościeżnicy 90x205 cm

Poz. 4.1.15 Naświetlenie nad drzwiami kolor calvados, fabrycznie wykończone do 1,00m² 35x90 cm

Według projektu: Drzwi D4

Istnieją rozbieżności w wymiarach między przedmiarem a projektem. Proszę o wskazanie właściwego symbolu z wykazu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: należy przyjąć wymiary w świetle ościeżnicy 35x90 cm (w świetle ościeży 45x100 cm).

Pytanie:

Treść pytania:

5. Piętro pokój nr 9

Według przedmiaru:

Poz. 5.1.14 Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe oszklone szybami bezpiecznymi 02, kolor calvados, ościeżnica regulowana szer. 28-30 cm, 0,88x2,00 klamka, wkładka patentowa (1 szt.)

Odpowiedź: należy przyjąć wymiary w świetle ościeżnicy 80x205 cm

Poz. 5.1.16 Naświetlenie nad drzwiami kolor calvados, fabrycznie wykończone do 1,0m² 35x90cm

Według projektu: Drzwi D4

Istnieją rozbieżności w wymiarach między pomiarem a projektem. Proszę o wskazanie właściwego symbolu z wykazu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: należy przyjąć wymiary w świetle ościeży 45x90 cm

Pytanie:

Treść pytania:

6. Kuchnia – poz. 7.1.5

Według przedmiaru: Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe oszklone szybami bezpiecznymi 02, kolor calvados, ościeżnica standard 0,98x2,00 klamka, wkładka patentowa łazienkowe (1 szt.)

Według projektu: brak oznaczenia kuchni

Proszę o wskazanie symbolu z wykazu stolarki drzwiowej oraz wskazanie numeru pomieszczenia gdzie jest umieszczona kuchnia.

Odpowiedź: drzwi łazienkowe w świetle ościeży 80x210 (wkładka patentowa zwykła).

Ponadto w świetle zadanych pytań, Zamawiający wyjaśnia, że wybór producenta stolarki drzwiowej należy do wykonawcy, wzór i kolor uzgodnić z Zamawiającym w oparciu o wykaz stolarki. Dokładne wymiary Wykonawca pobierze z natury przed zamówieniem stolarki drzwiowej.

Szklenie szkłem bezpiecznym, nieprzezroczystym.

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień: art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.)

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający wprowadza dodatkowy element w przedmiarze robót dotyczący pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej jako nr 12. Wykonawca w kosztorysie ofertowym powinien dodatkowo ująć w pomieszczeniu nr 12 drzwi płytowe, wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne z ościeżnicą regulowaną, z klamką i wkładką patentową szt. 1 wraz z montażem.

.....
(podpis Zamawiającego)

Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 904) żąda potwierdzenia faksem faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z załączonym formularzem