



GMINA PŁOŃNICA

Płońnica, dnia 11.05.2023r.

FZiZP.271.5.2023.ZC

Dotyczy postępowania: **Modernizacja kompleksu sportowego w Płońnicy**

Numer ogłoszenia: **2023/BZP 00197278/01 z dnia 2023-04-28**

Stosownie do art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu pn. „**Modernizacja kompleksu sportowego w Płońnicy**”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Na bieżnię jak i na boisko ma być zainstalowany system nieprzepuszczalny – jednak opis nie jest jednoznaczny.

Czy Zamawiającemu chodzi o sandwich, czy natrysk na macie zatartej szpachlą aby uzyskać warstwę nieprzepuszczalną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię typu sandwich, wykonaną maszynowo (bezpośrednio na placu budowy) odporną na użytkowanie nawierzchni w obuwiu z kołcami.

Pytanie nr 2:

Część podanych parametrów jest nienormatywnych (tj. nie zostały ujęte w aktualnej normie), prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Groblewski