


OZNACZENIA:

- "N" - aparat grzewczy - wentylacyjny
 - "W" - wymiennik woda - glikol APV
typu OHC - 35/40 Nq = 110 kW
 - "O" - odpowietzniki
 - "ZR" - zawór regulacyjny z napędem
 - "NW" - naczynie wyrównawcze V=12,0 l przeponowe
 - "P1" - Pompa 40 Pot 60A - 400 V/Is=0,25 kW
 - "P2" - Pompa 40 Pot 120A - 400 V/Is=0,5 kW
- Pompy trzylebne

		<p>PRACOWNIA INWESTYCJO--PROJEKTOWA INSTALACJI I INŻYNIERII SANITARNEJ 14-200 ILAKA, ul. Garbiczka 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41 http://www.imeko.pl, e-mail: biuro@imeko.pl</p>	
OBIEKT: BUDYNEK SALI SPORTOWEJ			
ADRES: Dz. nr 261, Niechlonin, obręb Niechlonin, gmina Płosznica			
INWESTOR: Gmina Płosznica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płosznica			
TEMAT: Instalacja ciepła technologicznego – schemat		DATA: sierpień 2011 r.	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jerzy Kujewski Upz. nr 74/82/OŁ. 479/94/OŁ 220/82/OŁ. 79/92/OŁ.	PODZIAŁKA: –	
OPRACOWAŁ:	Mieczysław Drakowicz Upz. nr –	BRANŻA: sanitarna	
KREŚLIŁ:	mgr inż. Katarzyna Cap Upz. nr –	NR RYSUNKU:	